

# Rapport d'intervention

Objet de l'appel	Type	N° client	N° rapport	Date
	MAINTENANCE	C07103	CE111102	08/07/2011

Lieu de l'intervention
SARL 5 BIS FRANCOIS 77100 MEAUX

Commentaire externe
Contrôle fonctionnement ensemble climatisation ok

Opération	N° Article	N° équipement	Bâtiment	Local	PJ
grande visite groupe	RXS50G	M14677	1_10 MAGASIN	EXTERIEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche de mouvement de fluide	RXS50G	M14677	1_10 MAGASIN	EXTERIEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cassette grande visite	FCQ50C	M14675	1.1_10 MAGASIN	ENTREE	<input checked="" type="checkbox"/>
grande visite groupe	RXS50G	M14678	2_10 MAGASIN	EXTERIEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche de mouvement de fluide	RXS50G	M14678	2_10 MAGASIN	EXTERIEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cassette grande visite	FCQ50C	M14676	2.1_10 MAGASIN	FOND	<input checked="" type="checkbox"/>
Achèvement de l'intervention					<input checked="" type="checkbox"/>

Statut intervention	Terminée
---------------------	----------

Référence	Designation	Quantité	Unité
-----------	-------------	----------	-------

Réserve de propriété : le matériel livré et(ou) installé reste la propriété de ANQUETIL jusqu'au paiement intégral du prix.

Intervenant	Date début	Heure		Durée	Remarques du client
		début	fin		
Casimir	08/07/2011	14:28	15:17	00:49	

Les temps indiqués ne tiennent pas compte des temps de préparation.

Intervenant : Casimir Représentant du client :

08/07/2011 - 15:08



**ANQUETIL Climaticiens**  
Agence de REIMS

Saint-Brice Courcelles 51055 Reims - Cedex  
Tél. 03 26 09 02 51 - Fax 03 26 04 54 01 (@ R714 310809)

**SCENARIO : grande visite groupe****N° Equipement: M14678 - GROUPE DAIKIN RXS50 G INVERTER DC R-410A - J061091**

Question	Réponse	Commentaire
Contrôle fonctionnement	Oui	
Nettoyages	Grille(s) machine(s) Carenage	
Contrôle régulation,sécurités	Oui	
Contrôle plots antivibratiles et manchons	Oui	
Contrôle ventilateurs,débit sens de rotation	Oui	
Contrôle étanchéité circuit frigorifique°	Oui	
Remplir la fiche mouvement de fluide		
Vérif fixations mécaniques, absence de frottement	Oui	

Propriété Anquetil Climaticiens

**SCENARIO : Casette grande visite****N° Equipement: M14676 - TA DAIKIN FCQ50 C CASSETTE 8 VOIES INVER R410A - 2811388**

<b>Question</b>	<b>Réponse</b>	<b>Commentaire</b>
Controle fonctionnement	Oui	
Nettoyages	Echangeur Siphon Grille(s) machine(s) Grille(s)+diffuseur(s) locaux Façade, habillages	
test écoulement d'eau	Oui	
Controle connexions	Non	
Controle pompe machine	Oui	
Présence pompe annexe	Non	
Controle ventilateurs,débit sens de rotation	Oui	
Filtre(s) à air	Nettoyage	
Traitement bioseptique	Oui	

Propriété Anquetil Climaticiens

**SCENARIO : grande visite groupe**

**N° Equipement: M14677 - GROUPE DAIKIN RXS50 G INVERTER DC R-410A - J061314**

<b>Question</b>	<b>Réponse</b>	<b>Commentaire</b>
Controle fonctionnement	Oui	
Nettoyages	Grille(s) machine(s) Carenage	
Controle régulation,sécurités	Oui	
Controle plots antivibratiles et manchons	Oui	
Controle ventilateurs,débit sens de rotation	Oui	
Controle étanchéité circuit frigorifique°	Oui	
Remplir la fiche mouvement de fluide		
Vérif fixations mécaniques, absence de frottement	Oui	

Propriété Anquetil Climaticiens

**SCENARIO : Casette grande visite****N° Equipement: M14675 - TA DAIKIN FCQ50 C CASSETTE 8 VOIES INVER R410A - 2811387**

<b>Question</b>	<b>Réponse</b>	<b>Commentaire</b>
Controle fonctionnement	Oui	
Nettoyages	Echangeur Siphon Grille(s) machine(s) Grille(s)+diffuseur(s) locaux Façade, habillages	
test écoulement d'eau	Oui	
Controle connexions	Non	
Controle pompe machine	Oui	
Présence pompe annexe	Non	
Controle ventilateurs,débit sens de rotation	Oui	
Filtre(s) à air	Nettoyage	
Traitement bioseptique	Oui	

Propriété Anquetil Climaticiens